



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661


Załącznik nr 1 do sprawozdania 466/B-2011

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006+A1 Nr 466/B – 2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych, opisanych w sprawozdaniu 466/B-2011, na zlecenie firmy:

„SŁOWIŃSCY” sp. j.
 ul. Wspólna 2
 62-400 Słupca

Wyniki badań	
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica
U_r [W/m ² K]	1,3
Ψ [W/mK]	0,043
U_{g_2} [W/m ² K]	1,0
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	1,2
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.	



Kierownik Jakości

 mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Łaski 83
 Kierownik Techniczny

 mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 21 lutego 2011 r.